



แบบตรวจประเมินมาตรฐาน 7ส ประเภทห้องปฏิบัติการไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชา.....หมายเลขห้อง.....

○ ครั้งที่ 1 ○ ครั้งที่ 2 ○ ครั้งที่..... ประจำปีการศึกษา.....

วันที่ตรวจ เดือน พ.ศ.

ผู้ตรวจประเมิน 1) ประธานกรรมการ

 2) กรรมการ

 3) กรรมการและเลขานุการ

เกณฑ์การให้คะแนน	ครบทุกข้อ 5 คะแนน	ขาด 1 ข้อ 4 คะแนน	ขาด 2 ข้อ 3 คะแนน	ขาด 3 ข้อ 2 คะแนน	ขาด 4 ข้อ 1 คะแนน	ขาด 5 ข้อ 0 คะแนน
ข้อที่	รายการประเมิน				คะแนน	หมายเหตุ
1. สภาพแวดล้อมทั่วไป	1. พื้นที่ทำงานสะอาด ไม่มีสิ่งกีดขวาง 2. แสงสว่างเพียงพอสำหรับการประกอบชิ้นส่วน 3. ระบบระบายอากาศดี 4. มีการจัดเก็บเครื่องมือและชิ้นงานอย่างเป็นระเบียบ 5. ป้ายเตือนและสัญลักษณ์ความปลอดภัยอยู่ในตำแหน่งที่มองเห็น				ได้ คะแนน เต็ม 5 คะแนน	
2. ความปลอดภัยด้านไฟฟ้า	1. แผงควบคุมไฟฟ้ามีฝาปิด ป้ายเตือนชัดเจน 2. สายไฟ ปลั๊ก และเต้ารับอยู่ในสภาพดี 3. มีระบบตัดไฟรั่ว (ELCB/RCD) และใช้งานได้จริง 4. มีป้ายแสดงสถานะของอุปกรณ์/เครื่องมือที่ชำรุด 5. มีแผนการบำรุงรักษาอุปกรณ์/เครื่องมือ ดำเนินการตามแผน และบันทึกที่เป็นปัจจุบัน				ได้ คะแนน เต็ม 5 คะแนน	
3. อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล	1. มีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลในการใช้งาน 2. อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลอยู่ในสภาพดีและเหมาะสม 3. มีจุดแจก/เก็บ อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ที่ชัดเจน 4. มีป้ายบ่งบอกตู้เก็บอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล 5. มีการตรวจสอบความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง				ได้ คะแนน เต็ม 5 คะแนน	
4. อัคคีภัยและเหตุฉุกเฉิน	1. ถังดับเพลิงอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม 2. ทางหนีไฟไปจุดรวมพลไม่มีสิ่งกีดขวาง 3. มีไฟฉุกเฉินทำงานได้จริง 4. มีการกำหนดขั้นตอนอพยพและการใช้ถังดับเพลิง 5. มีจุดรวมพล				ได้ คะแนน เต็ม 5 คะแนน	
คะแนนรวม					ได้ คะแนน เต็ม คะแนน	

ลงชื่อ ผู้ตรวจประเมิน

(.....)